

Starosta Kolbuszowski
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
36-100 Kolbuszowa, ul.11 Listopada 10

Kolbuszowa, dnia: 2015-01-21

**ODPIS PROTOKOŁU NARADY KOORDYNACYJNEJ
do sprawy NR GK.ZUDP.6630.1.205.2015**

wydany na podstawie: art.7d pkt 2 i art.28b ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r.
– Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r z późn. zm.)

Dla: Micek Michał
36-100 KOLBUSZOWA
Partyzantów 9

Na zlecenie GK.ZUDP 6630.1.205.2015 z dnia: 2015-12-28

Inwestor: Gmina Kolbuszowa
36-100 KOLBUSZOWA
Obrońców Pokoju 21

Przedmiot uzgodnienia : Przyłącz wod., kanalizacji sanit., kanalizacji deszcz., telek.,
elektroenerg. w ramach budowy centrum edukacji regionalnej.

Lokalizacja obiektu :

gmina : KOLBUSZOWA m.

Miejscowość: m.Kolbuszowa , działka nr: 1310/3,1310/4,1310/5, 1311,1310/1,1296

Przedłożony projekt w dniu: 2015-12-31 w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej,
ul.11-go Listopada 10 był przedmiotem narady koordynacyjnej uzgadniającej sytuowanie
projektowanych sieci uzbrojenia terenu będących przedmiotem wniosku.

Uczestnicy narad uzgodnili przedłożoną dokumentację z następującymi uwagami:

1. Przy wykonywaniu prac ziemnych szczególnej ochronie podlegają znaki geodezyjne, znaki grawimetryczne, znaki magnetyczne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne. W szczególności nie wolno dokonywać czynności powodujących ich zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie.
2. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych sieci z istniejącym uzbrojeniem terenu, prace ziemne wykonywać ręcznie i pod nadzorem pracownika dysponenta sieci.
3. Prace ziemne w pobliżu istniejących kabli energetycznych wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika Posterunku Energetycznego w Kolbuszowej. Istniejące kable energetyczne zabezpieczyć rurami ochronnymi (pod ciągiem pieszo-jezdnym). Z kolizji i skrzyżowań uzyskać protokół odbioru technicznego.
4. Wystąpić o warunki techniczne przebudowy sieci gazowej i uzgodnić projekt budowlany w dziale sieci Zakładu Gazowniczego Rzeszów.

5. Roboty ziemne i montażowe w zbliżeniu do sieci teletechnicznej prowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi nr TODDKKU/51355/475/DP/2015 z dnia 16.09.2015 roku. Wszystkie prace wykonywać pod nadzorem pracownika Operatora sieci. Inwestor jest zobowiązany zgłosić do Operatora prace planowane w zbliżeniu do sieci teletechnicznej min. na 14 dni przed przystąpieniem do ich wykonywania.

Uzgodnienie niniejsze nie zwalnia z konieczności zachowania i spełniania wymogów i warunków zawartych w branżowych warunkach technicznych i dokonanych wcześniej uzgodnieniach.

NIE PODLEGA OPŁACIE SKARBOWEJ
na podstawie art. 3 ustawy
z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. Nr 225 poz. 1635)

Sporządził:

z up. STAROSTY

inż. *Eugeniusz Kabylarz*
INSPEKTOR W PRAWOTWYM OSŁOBUKU DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ