0.7	KOTŁOWNIA
7,44 m²	GRES

0.8	MAG. PODRĘCZNY
4,98 m²	GRES

ZAMUROWANIE OTWORU OKIENNEGO (WNĘKA PAMIĄTKOWA) SEROKOŚĆ ZLICOWANA Z SZPALETEM 1 PIĘTRA

0.1A	KLATKA SCHOD.
6,08 m²	GRES min.R10

0.1	HOL
28,96 m²	GRES min.R10

0.5	SALA GŁÓWNA
156,32 m²	GRES min.R10

0.2	USTĘP MĘSKI
5,49 m²	GRES

0.1B	SZATNIA/RECEPCJA
8,98 m²	GRES min.R10

0.5A	KOMUNIK.WEWN.
3,33 m²	GRES min.R10

- ZŁĄCZE KABLOWE
- TYTAN-CYNK ŚREDNICA 15cm
- KANAŁ WENT. GRAW. ORAZ POWIETRZNO SPALIN. PRZEBIĆ POD STROPEM WYKUĆ BRUZDĘ WYPROWADZIĆ PONAD DACH
- KANAŁ WENT. GRAW. PRZEBIĆ
- PODEST MOBILNY 2,1 x 2,1m h=30cm
- PODEST MOBILNY 2,7 x 2,10m h=30cm
- KURTYNY PRZESUWNE
- RAMA PODPARCIA STROPU POD PRZEBICIA
- DEMONTAŻ STOPNIA
- PRZEKUCIE ŚCIANY POD OKNEM
- RYNNA SPUSTOWA TYTAN-CYNK ŚREDNICA 15cm
- POSZERZENIE OTWORU OKIENNEGO (UTRZYMAĆ SZPALET OKNA 1P) NADPROŻE PODNIEŚĆ DO WYSOKOŚCI OKNA OZ1
- OKNO PODMUROWAĆ DO GABARYTÓW OKNA PIĘTRA
- PO PLATFORM 1460 X 1170
- GPD
- HP DN 25

Legenda

- -łącznik pojedynczy IP20 p/t
- -łącznik pojedynczy IP44 p/t
- -łącznik świecznikowy p/t
- -łącznik schodowy IP44 p/t
- -łącznik schodowy podwójny p/t IP20
- -gniazdo 230V/16A+PE p/t
- -gniazdo 2x230V/16A+PE p/t
- -gniazdo 1x230V/16A+PE IP44 p/t
- -gniazdo 1x230V/16A+PE IP55 p/t
- -zestaw PEL 2x230V/2xDATA/2xRJ45
- -tablica el.
- - wypust zasilania 1f
- - wypust zasilania 3f
- - jednostka zewnętrzna klimatyzacji
- - szafa klimatyzacji precyzyjnej
- - klimatyzator ścienny
- - wentylator dachowy
- - podgrzewacz wody
- - agregat wody lodowej
- -oprawa okrągła typu downlight led 26W p/t
- -oprawa zwieszana Edison Bulb
- -oprawa dekoracyjna natynkowa, obudowa: blacha stalowa, kolor szary, klosz z PLX , moc: 2x24W, wymiar: 550x550mm, waga: 9kg
- -oprawa dekoracyjna montowana w suficie, obudowa: profil aluminiowy, kolor szary, klosz z PLX , moc: 1x35W, wymiar: 1512x104x120, waga: 3,6kg
- -oprawa dekoracyjna montowana w suficie, obudowa: profil aluminiowy, kolor szary, klosz z PLX , moc: 1x49W, wymiar: 1512x104x120, waga: 3,6kg
- -oprawa projektor LED, obudowa: aluminium, kolor biały, strumień: 4000lm, temp: 4000K, Ra>80, efektywność zasilacza > 88%, żywotność: 50 000h, kąt świecenia: 40st. wymiary: 240x92x235mm, waga: 1,4kg
- -listwa zasilająca, oświetleniowa 3 fazowa
- -oprawa 1x35W MH z blachy stalowej w kolorze czarnym, ramka w kolorze szarym (RAL 9006), oczka wykonane z odlewu aluminiowego w kolorze szarym (RAL 9006) z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach, statecznik elektroniczny
- - oświetlenie awaryjne 5W 1h
- - oświetlenie awaryjne korytarzowa 3W 1h
- -taśma LED
- - oprawa ewakuacyjna dwustronna 2,5W IP44 1h
- - oprawa oświetlenia kierunkowego ścienna 2,5W IP65 1h
- - oprawa oświetlenia kierunkowego ścienna -15 +45 C 2,5W IP65 1h
- -kamera wewnętrzna IP
- -czujka PIR+MW
- -manipulator
- -sygnalizator optyczno -akustyczny
- -głośnik sufitowy 6W
- -głośnik aktywny Line Array szerokopasmowy
- -subwoofer aktywny
- - przeciwpożarowy wyłącznik prądu

	ARCHITEKTURA
	Micek Michał MICRO, Ul. Partyzantów 9, 36-100 Kolbuszow, NIP: 814-157-66-2
Temat:	CENTRUM EDUKACJI REGIONALNEJ
Inwestor:	GMINA KOLBUSZOWA, Ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa
Lokalizacja:	Kolbuszowa (M) dz.nr ewid. 1310/3, 1310/4, 1310/5 oraz część 1311 ul. Piekarska ...., 36-100 Kolbuszowa
Przedmiot rysunku:	RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektował:	inż. Paweł Piwowar upr. nr E-117/02
Skala:	
Opracował:	
Data opracowani:	09.
Sprawdził:	mgr inż. Bartosz Budzik E-217/02
Nr rysunku:	